

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ № 5

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Красноармейский р-н п. Октябрьский Красная, 18

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБОУ СОШ № 5

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2336008167

Телефон: +7 86165 9-11-81

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

Комментарий: В учреждении приняты следующие меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов: установлена «кнопка вызова» сотрудника, приказом назначено ответственное лицо по обеспечению условий доступности, утвержден порядок оказания ситуационной помощи инвалидам. Данные меры согласованы с КРО ВОИ.

Плановая дата обследования: 11.2018

Фактическая дата обследования: 19.11.2018

Организация: УСЗН в Красноармейском районе

Должность лица: специалист I разряда

ФИО: Шепель А.А.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Лестница на входе наружная</b>					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ступени ровные с шероховатой	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие

поверхностью								
Поручни с двух сторон лестницы *	О, С	наличие	п. 5.2.15					<b>Отсутствие</b>
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15					Соответствует
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10					Соответствует
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16					Наличие
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10					Наличие
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12					Наличие
Зона оказания услуги								
<b>Обслуживание в кабинете</b>								
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8					Соответствует
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4					Соответствует
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2					Соответствует
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9					Соответствует
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9					Соответствует
Пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2					Соответствует
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>								
Доля доступных кабин уборных от	К	7% (но не	п. 5.3.2					<b>Отсутствие</b>

общего количества			менее 1)				
Знак доступности кабины для инвалидов	К		наличие		п. 5.3.6		<b>Отсутствие</b>
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 x 1,8 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11		<b>Не соответствует</b>
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11		<b>Не соответствует</b>
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11		<b>Не соответствует</b>
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11		<b>Не соответствует</b>
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11		<b>Отсутствие</b>
<b>Средства информации</b>							
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У		наличие		п. 5.5.1		Наличие
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У		наличие		п. 5.5.8		Наличие
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У		от 1,5 до 4,5 м.		п. 5.5.4; 5.5.6		Соответствует

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	+	#	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен*	X	X	X	X
Объект недоступен				

\*Объект доступен с учетом принятых мер, обеспечивающих минимальные потребности для инвалидов.

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	<p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.</p> <p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p>
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p>

19.11.2018

Специалист 1 разряда отдела по вопросу мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



А.А. Шепель